

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича – 21»Б»
телефон генерального директора 4-31-93, тел/факс (8-1853) 4-19-51,
E-mail: gorgas@atnet.ru



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

А.В. Вашурин

« 31 » июля 2015 года

**Технические условия
подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети**

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

Заказчик – Управление земельных отношений ДФЭИ НАО.

Основание для выдачи технических условий – письмо № 6336/06 от 28.07.2015.

Наименование объекта – индивидуальный жилой дом (кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:212) по пер. Озёрный в п. Искателей площадью 739 кв.м.

Месторасположение объекта – Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, пер. Озёрный.

Направление использования газа – нет данных.

Газоснабжение от природного газа - с теплотой сгорания 7600 ккал/м³ и удельным весом 0,73кг/м³.

Срок подключения объекта к системе газоснабжения – 1 год.

Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

Плата за подключение к газовой сети: (технологическое присоединение) определяется на основании Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. пост. Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) и приказа Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.12.2014 № 105 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Главный инженер
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Н.С. Колосов

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича – 21»Б»

телефон генерального директора 4-31-93, тел/факс (8-1853) 4-19-51,

E-mail: gorgas@atnet.ru



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

А.В. Вашурин

« 31 » июля 2015 года

Технические условия

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

Заказчик – Управление земельных отношений ДФЭИ НАО.

Основание для выдачи технических условий – письмо № 6336/06 от 28.07.2015.

Наименование объекта – индивидуальный жилой дом (кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:211) по пер. Озёрному в п. Искателей площадью 773 кв.м.

Месторасположение объекта – Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, пер. Озёрный.

Направление использования газа – нет данных.

Газоснабжение от природного газа - с теплотой сгорания 7600 ккал/м³ и удельным весом 0,73кг/м³.

Срок подключения объекта к системе газоснабжения – 1 год.

Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

Плата за подключение к газовой сети: (технологическое присоединение) определяется на основании Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. пост. Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) и приказа Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.12.2014 № 105 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Главный инженер
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Н.С. Колосов

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича – 21»Б»

телефон генерального директора 4-31-93, тел/факс (8-1853) 4-19-51,

E-mail: gorgas@atnet.ru



УТВЕРЖДАЮ

**ОАО Генеральный директор
«Нарьян-Марокргаз»**

А.В. Вашурин

« 31 » июля 2015 года

Технические условия

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

Заказчик – Управление земельных отношений ДФЭИ НАО.

Основание для выдачи технических условий – письмо № 6336/06 от 28.07.2015.

Наименование объекта – индивидуальный жилой дом (кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:208) по пер. Озёрному в п. Искателей площадью 1203 кв.м.

Месторасположение объекта – Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, пер. Озёрный.

Направление использования газа – нет данных.

Газоснабжение от природного газа - с теплотой сгорания 7600 ккал/м³ и удельным весом 0,73кг/м³.

Срок подключения объекта к системе газоснабжения – 1 год.

Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

Плата за подключение к газовой сети: (технологическое присоединение) определяется на основании Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. пост. Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) и приказа Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.12.2014 № 105 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Главный инженер
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Н.С. Колосов

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича – 21»Б»

телефон генерального директора 4-31-93, тел/факс (8-1853) 4-19-51,

E-mail: gorgas@atnet.ru



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

А.В. Вашурин

« 31 » июля 2015 года

Технические условия

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

Заказчик – Управление земельных отношений ДФЭИ НАО.

Основание для выдачи технических условий – письмо № 6336/06 от 28.07.2015.

Наименование объекта – индивидуальный жилой дом (кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:209) по пер. Озёрному в п. Искателей площадью 1202 кв.м.

Месторасположение объекта – Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, пер. Озёрный.

Направление использования газа – нет данных.

Газоснабжение от природного газа - с теплотой сгорания 7600 ккал/м³ и удельным весом 0,73кг/м³.

Срок подключения объекта к системе газоснабжения – 1 год.

Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

Плата за подключение к газовой сети: (технологическое присоединение) определяется на основании Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. пост. Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) и приказа Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.12.2014 № 105 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Главный инженер
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Н.С. Колосов

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича – 21»Б»

телефон генерального директора 4-31-93, тел/факс (8-1853) 4-19-51,

E-mail: gorgas@atnet.ru



УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ОАО «Нарьян-Марокргаз»**

А.В. Вашурин

« 31 » июля 2015 года

Технические условия

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

ОАО «Нарьян-Марокргаз»

наименование организации, дающей технические условия

Заказчик – Управление земельных отношений ДФЭИ НАО.

Основание для выдачи технических условий – письмо № 6336/06 от 28.07.2015.

Наименование объекта – индивидуальный жилой дом (кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:202) по пр. Лаявожскому в п. Искателей площадью 1050 кв.м.

Месторасположение объекта – Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, пр. Лаявожский.

Направление использования газа – нет данных.

Газоснабжение от природного газа - с теплотой сгорания 7600 ккал/м³ и удельным весом 0,73кг/м³.

Срок подключения объекта к системе газоснабжения – 1 год.

Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

Плата за подключение к газовой сети: (технологическое присоединение) определяется на основании Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. пост. Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) и приказа Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.12.2014 № 105 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз».

Главный инженер
ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Н.С. Колосов