



Ненецкий автономный округ  
Администрация Муниципального образования  
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

Утверждаю:  
Заместитель главы Администрации  
МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»  
Н.В. Литвин  
07 сентября 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**Заказчик:** Департамент финансов, экономики и имущества НАО.

**Наименование проектируемого объекта:** строительство индивидуального жилого дома.

**Адрес проектируемого объекта:** Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, проезд Лая-Вожский, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:202.

**Краткое описание существующей системы канализации:** Локальная канализационная сеть (септики). Вывоз нечистот производится спецтехникой на поля ассенизации, очистные сооружения.

**Канализование объекта возможно подключением к городской сети по улице:** Централизованная канализационная сеть отсутствует. Точка присоединения отсутствует.

**Диаметр существующей сети канализации в точке подключения:** отсутствует

**Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:** отсутствует

**Абсолютная отметка верха колодца:** отсутствует

**В связи с отсутствием централизованной канализации необходимо запроектировать:**

1. Наружную канализацию с отведением стоков в водонепроницаемый накопительный резервуар-септик. Необходимый объем септика определить при разработке проекта.
2. Объем бытовых стоков, протяженность трассы канализационных сетей от здания до планируемого септика, необходимый диаметр канализационных наружных трубопроводов, геодезические отметки верха канализационных труб, месторасположение септика, определить при разработке проекта.
3. Раздел проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) выполнить с учетом возможности дальнейшего присоединения к проектируемым сетям поселковой канализации и согласовать с Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
4. Подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта выполнить в соответствии с согласованным разделом проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) по проектируемому объекту.

**Срок действия настоящих технических условий:** 2 (два) года со дня выдачи

Начальник Управления инфраструктурного развития и ЖКХ  
Администрации МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»

Дроздов В.М.



Ненецкий автономный округ  
Администрация Муниципального образования  
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

Утверждаю:  
Заместитель главы Администрации  
МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»  
Н.В. Литвин  
07 сентября 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 12  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**Заказчик:** Департамент финансов, экономики и имущества НАО.

**Наименование проектируемого объекта:** строительство индивидуального жилого дома.

**Адрес проектируемого объекта:** Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, пер. Озерный, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:209.

**Краткое описание существующей системы канализации:** Локальная канализационная сеть (септики). Вывоз нечистот производится спецтехникой на поля ассенизации, очистные сооружения.

**Канализование объекта возможно подключением к городской сети по улице:** Централизованная канализационная сеть отсутствует. Точка присоединения отсутствует.

**Диаметр существующей сети канализации в точке подключения:** отсутствует

**Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:** отсутствует

**Абсолютная отметка верха колодца:** отсутствует

**В связи с отсутствием централизованной канализации необходимо запроектировать:**

1. Наружную канализацию с отведением стоков в водонепроницаемый накопительный резервуар-септик. Необходимый объем септика определить при разработке проекта.
2. Объем бытовых стоков, протяженность трассы канализационных сетей от здания до планируемого септика, необходимый диаметр канализационных наружных трубопроводов, геодезические отметки верха канализационных труб, месторасположение септика, определить при разработке проекта.
3. Раздел проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) выполнить с учетом возможности дальнейшего присоединения к проектируемым сетям поселковой канализации и согласовать с Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
4. Подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта выполнить в соответствии с согласованным разделом проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) по проектируемому объекту.

**Срок действия настоящих технических условий:** 2 (два) года со дня выдачи

Начальник Управления инфраструктурного развития и ЖКХ  
Администрации МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»

Дроздов В.М.



Ненецкий автономный округ  
Администрация Муниципального образования  
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

Утверждаю:  
Заместитель главы Администрации  
МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»  
Н.В. Литвин  
07 сентября 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 15  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**Заказчик:** Департамент финансов, экономики и имущества НАО.

**Наименование проектируемого объекта:** строительство индивидуального жилого дома.

**Адрес проектируемого объекта:** Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, пер. Озерный, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:208.

**Краткое описание существующей системы канализации:** Локальная канализационная сеть (септики). Вывоз нечистот производится спецтехникой на поля ассенизации, очистные сооружения.

**Канализование объекта возможно подключением к городской сети по улице:** Централизованная канализационная сеть отсутствует. Точка присоединения отсутствует.

**Диаметр существующей сети канализации в точке подключения:** отсутствует

**Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:** отсутствует

**Абсолютная отметка верха колодца:** отсутствует

**В связи с отсутствием централизованной канализации необходимо запроектировать:**

1. Наружную канализацию с отведением стоков в водонепроницаемый накопительный резервуар-септик. Необходимый объем септика определить при разработке проекта.
2. Объем бытовых стоков, протяженность трассы канализационных сетей от здания до планируемого септика, необходимый диаметр канализационных наружных трубопроводов, геодезические отметки верха канализационных труб, месторасположение септика, определить при разработке проекта.
3. Раздел проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) выполнить с учетом возможности дальнейшего присоединения к проектируемым сетям поселковой канализации и согласовать с Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
4. Подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта выполнить в соответствии с согласованным разделом проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) по проектируемому объекту.

**Срок действия настоящих технических условий:** 2 (два) года со дня выдачи

Начальник Управления инфраструктурного развития и ЖКХ  
Администрации МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»

Дроздов В.М.





Ненецкий автономный округ  
Администрация Муниципального образования  
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

Утверждаю:  
Заместитель главы Администрации  
МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»  
Н.В. Литвин  
07 сентября 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 16  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**Заказчик:** Департамент финансов, экономики и имущества НАО.

**Наименование проектируемого объекта:** строительство индивидуального жилого дома.

**Адрес проектируемого объекта:** Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, пер. Озерный, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:211.

**Краткое описание существующей системы канализации:** Локальная канализационная сеть (септики). Вывоз нечистот производится спецтехникой на поля ассенизации, очистные сооружения.

**Канализование объекта возможно подключением к городской сети по улице:** Централизованная канализационная сеть отсутствует. Точка присоединения отсутствует.

**Диаметр существующей сети канализации в точке подключения:** отсутствует

**Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:** отсутствует

**Абсолютная отметка верха колодца:** отсутствует

**В связи с отсутствием централизованной канализации необходимо запроектировать:**

1. Наружную канализацию с отведением стоков в водонепроницаемый накопительный резервуар-септик. Необходимый объем септика определить при разработке проекта.
2. Объем бытовых стоков, протяженность трассы канализационных сетей от здания до планируемого септика, необходимый диаметр канализационных наружных трубопроводов, геодезические отметки верха канализационных труб, месторасположение септика, определить при разработке проекта.
3. Раздел проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) выполнить с учетом возможности дальнейшего присоединения к проектируемым сетям поселковой канализации и согласовать с Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
4. Подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта выполнить в соответствии с согласованным разделом проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) по проектируемому объекту.

**Срок действия настоящих технических условий:** 2 (два) года со дня выдачи

Начальник Управления инфраструктурного развития и ЖКХ  
Администрации МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»

Дроздов В.М.



Ненецкий автономный округ  
Администрация Муниципального образования  
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

Утверждаю:  
Заместитель главы Администрации  
МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»  
Н.В. Литвин  
07 сентября 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 18  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**Заказчик:** Департамент финансов, экономики и имущества НАО.

**Наименование проектируемого объекта:** строительство индивидуального жилого дома.

**Адрес проектируемого объекта:** Ненецкий автономный округ, посёлок Искателей, пер. Озерный, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:212.

**Краткое описание существующей системы канализации:** Локальная канализационная сеть (септики). Вывоз нечистот производится спецтехникой на поля ассенизации, очистные сооружения.

**Канализование объекта возможно подключением к городской сети по улице:** Централизованная канализационная сеть отсутствует. Точка присоединения отсутствует.

**Диаметр существующей сети канализации в точке подключения:** отсутствует

**Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:** отсутствует

**Абсолютная отметка верха колодца:** отсутствует

**В связи с отсутствием централизованной канализации необходимо запроектировать:**

1. Наружную канализацию с отведением стоков в водонепроницаемый накопительный резервуар-септик. Необходимый объем септика определить при разработке проекта.
2. Объем бытовых стоков, протяженность трассы канализационных сетей от здания до планируемого септика, необходимый диаметр канализационных наружных трубопроводов, геодезические отметки верха канализационных труб, месторасположение септика, определить при разработке проекта.
3. Раздел проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) выполнить с учетом возможности дальнейшего присоединения к проектируемым сетям поселковой канализации и согласовать с Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
4. Подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта выполнить в соответствии с согласованным разделом проектной документации «Наружные сети канализации» (с устройством септика) по проектируемому объекту.

**Срок действия настоящих технических условий:** 2 (два) года со дня выдачи

Начальник Управления инфраструктурного развития и ЖКХ  
Администрации МО «Городское поселение  
«Рабочий посёлок Искателей»

Дроздов В.М.