



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60
(руководитель);
4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч.
40702810504210100503 Ненецкое ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск. БИК 041117601.
К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».
Адрес электронной почты – ogks@atnet.ru Официальный сайт – www.sgks.ru

Исх. От 22.11.2016г. № 9318
На исх от 09.11.2016г №5346

*Суринский И.А.
24.11.16
И.А. Суринский
25.11.16*

Директору
Управления имущественных и
земельных отношений НАО
Голговской А.В.

Уважаемая Анастасия Владимировна!

МП ЗР «Севержилкомсервис» сообщает Вам, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям строящегося объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом» расположенный по адресу: Ненецкий АО, п. Харута, ул. Победы, кадастровый номер земельного участка 83:00:000001:314, исчисляется со дня заключения договора и составляет от 15 рабочих дней до 4 месяцев согласно п. 16-б) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861

Технические условия на присоединение к электрическим сетям, в приложении.

Приложение:

- технические условия на электроснабжение на 2 л. в 1 экз.;

Генеральный директор

С.Л. Калашников

Исп. Инженер энергетик
Воронов А.А.
Тел. 881853 (4-83-75)



**Технические условия на присоединение к электрическим сетям
для заключения договора аренды земельного участка
от «21» ноября 2016 г.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Описание
1.	Заказчик	Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
2.	Наименование объекта	Индивидуальный жилой дом
3.	Адрес объекта	НАО п. Харута, ул. Победы. Кадастровый номер земельного участка: 83:00:000001:314
4.	Наименование энергопринимающих устройств	Бытовые электроприборы.
5.	Мощность энергопринимающих устройств	15 кВт
6.	Категория надежности электропитания	3
6.1.	Источник питания №1	ДЭС п. Харута, ТП №2, линия №1
6.2.	Источник питания №2	Нет
7.	Точка присоединения к сети	Контакты ЛЭП 0,4 кВ (опора на расстоянии 7 метров от границ земельного участка)
8.	Класс напряжения сети в точке присоединения	0,4 кВ
9.	Технические требования	Количество, марку, тип, сечение кабеля, определить проектом с проведением расчетов по потерям, по длительно допустимым токовым нагрузкам и токам короткого замыкания. Сети электропитания выполнить в соответствии с ПУЭ. Выполнить схему заземления электроустановок объекта с учетом требований ПУЭ До начала строительства обеспечить вынос существующих сетей электропитания (при их наличии) из района застройки с согласованием проведения работ с МП ЗР «Севержилкомсервис». В ВРУ подключаемого объекта в удобном для осмотра месте, в соответствии с ПУЭ, установить энергоучёт. В качестве прибора учета электрической энергии использовать электронный счетчик с классом точности ≤ 1 .
10.	Дополнительные условия	Трассы КЛ согласовать (при необходимости) с Администрацией муниципального образования на территории которого находится объект. <u>НЕ ДОПУСКАЕТСЯ</u> подключение энергопринимающих устройств, негативно влияющих на качество электроэнергии ГОСТ 32144-2013.

МП ЗР «Севержилкомсервис»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Описание
11.	Стоимость подключения	Плата за подключение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт для физических лиц составляет 550 рублей за одно присоединение (с учетом НДС). Плата за подключение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт для юридических лиц составляет 466,10 рубля за одно присоединение (без учета НДС).
12.	Срок действия настоящих технических условий	2 года

Инженер энергетик МП ЗР
«Севержилкомсервис»
(Должность ответственного)

(Подпись)

/Воронов А.А./
(Ф.И.О.)