

НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И  
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
(НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУ ПОК И ТС)

Рабочая ул., д. 18А, г. Нарьян-Мар,  
Ненецкий автономный округ, 166001  
тел. (81853) 4-53-11; тел./факс (81853) 4-36-43  
E-mail: [info@nmpokits.ru](mailto:info@nmpokits.ru); <http://www.nmpokits.ru>  
ОКПО 01657437; ОГРН 1028301648473;  
ИНН/КПП 8301020069/298301001

27.04.2021 N 1758  
На N 2220 от 16.04.2021

Начальнику  
Управления имущественных  
И земельных отношений  
Ненецкого автономного округа  
А.В. Голговской

Уважаемая Анастасия Владимировна!

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС направляет Технические условия  
подключения объекта капитального строительства к сети тепловодоснабжения № 03-  
21 на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050013:546.

Приложение: ТУ на теплоснабжение № 03-21 от 27.04.2021

С уважением,  
Директор Н-М МУ ПОК и ТС



Н.Н.Бетхер

Бойко, Елена Валериевна, начальник ИТО  
4-05-60

Управление имущественных  
и земельных отношений НАО  
ПОЛУЧЕНО  
№ 2187 от 27.04.2021

**Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие  
объединенных котельных и тепловых сетей**

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 45311, факс (81853) 43643,  
e-mail: [info@nmpokits.ru](mailto:info@nmpokits.ru)

**Технические условия подключения объекта капитального  
строительства к сети тепловодоснабжения № 03-21 ЗУ**

«27» апреля 2021 г.

**ЗАКАЗЧИК – УИЗО НАО**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА – «Земельный участок с кадастровым номером  
83:00:050013:546**

**Подключение объекта:**

- к системе теплоснабжения котельной № 2 по ул. Южная, 21А с максимальной нагрузкой  
**Q – 5,69 Гкал/час** возможно в ТК- 2/16; (см. схему)

**Подключение объекта:**

При предоставлении данных об объекте подключения (максимальные нагрузки на теплоснабжение) будут определены условия на подключение объекта к сетям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС.

Срок подключения объекта к системе теплоснабжения возможен в период 2021-2024 г.  
Технические условия действительны до **27 апреля 2024 года.**

Обязательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о выдаче технических условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Начальник ИТО  
Н-М МУ ПОК и ТС

М.П.



 /Е.В. Бойко/

Ситуационный план расположения точки подключения к тепловым сетям и сетям ГВС

